

Sähköjakelupalvelutuotteiden maksukomponenttien määräytymisperusteiden tarkentava soveltamisohje

Versio	Päivämäärä	Muutoksen kuvaus
1.0	14.4.2026	Ensimmäinen versio julkaistu

Tämä soveltamisohje on luotu selventämään ja tarkentamaan Energiaviraston antamaa määräystä 2340/000002/2025 sähköjakelupalvelutuotteiden maksukomponenttien määräytymisperusteista. Määräys on annettu sähkömarkkinalain (588/2013) 54 §:n 2. momentin nojalla, jonka mukaan Energiavirasto voi antaa sähkökauppa-asetuksen 18 artiklan mukaisia tarkempia määräyksiä tehomaksun ja aikajaotuksen kansallisista määräytymisperusteista ja muista sähköjakelupalvelujen maksukomponenttien rakenteista.

Soveltamisala

Määräyksen ulkopuolelle oli rajattu yksinomaan tuotannolle tai energiavarastoille tarkoitetut tuotteet. Määräystä kuitenkin sovelletaan kulutustuotteissa, joissa on samanaikaisesti kulutuksen lisäksi tuotantoa ja tätä tuotantoa ei laskuteta erillisellä tuotteella.

Perusmaksu ja käyttöpaikkojen lukumäärä

Verkkoyhtiö voi porrastaa perusmaksun sähköliittymän käyttöpaikkojen lukumäärän mukaan. Monikäyttöpaikan määrittelyssä verkkoyhtiön on sovellettava ainoastaan yhtä verkkoyhtiön määrittelemää kriteeriä (esimerkiksi "vähintään kolme käyttöpaikkaa"). Useampia, rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia monikäyttöpaikkakriteerejä ei voida tuotevalikoimassa soveltaa.

Energiamaksun ja tehomaksun aikajaotus

Aikajaotuksena voi soveltaa ainoastaan mittausasetuksen 7 luvun 2 §:ssä kuvattua valtakunnallista aikajaotusta yö- ja kausijaottelulle¹. Toisin sanoen asetuksen 7 luvun 3 §:ssä mittauspalveluille varattua mahdollisuutta soveltaa paikallista aikajaotusta ei voi soveltaa sähköjakelun laskutuksessa.

Energiavirasto selvittää tarvetta aloitteelle mittausasetuksen valtakunnallisten aikajaotusten päivittämisestä 1.1.2029 mennessä sellaisiksi, että ne palvelisivat yhtenäisesti kaikkia jännitetasoja, etenkin talviarkipäivän aikarajauksen osalta.

Tehomaksun määräytymisperustana tasatunnein mitattu huipputeho

Sekä enintään että yli 63 A sulakekoon käyttöpaikoilla huipputehon mittaus tehomaksun määräytymiseksi tulee perustua tasatunnein mitattuun tietoon, eli mitattuun kulutukseen neljän vierekkäisen vartin aikana tasatuntien sisällä.

¹ [Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta | 767/2021 | Suomen säädöskokoelma | Finlex](#)



Tämä selkeyttää ja yksinkertaistaa huipputehon seuraamista, kun 30 päivän kuu-
kaudessa huipputehoksi valikoituu yksi 720 tunnista kuukauden aikana eikä yksi
2 880 mitatusta mahdollisesta ajankohdasta. Tasatuntikohtaiset kulutustiedot saa
myös jo nykyisellään Datahub-portaalista, joka selkeyttää tehopiikkien tarkastelua
loppukäyttäjän kannalta.

Tehomaksun yksikköhintaa ei voi porrastaa

Jos tuotteella on tehomaksu, on sillä oltava vain yksi yksikköhinta. Toisin sanoen
yksittäisen tuotteen sisällä tehomaksun yksikköhintaa ei voi porrastaa siten, että
tietyiltä laskutettavalta teholta yksikköhinta on tietty ja toiselta osalta laskutettavaa
tehoa yksikköhinta on toinen.

Oman tuotannon netotus energiamaksun ja tehomaksun määräytymisessä

Yhdellä tuotteella laskutettaessa sekä energiamaksun että tehomaksun määräytymisessä tarkastelujakson aikana mitattu oma tuotanto vähennetään (netotetaan) tarkastelujakson aikaisesta kulutuksesta.

Sähkökatkojen jälkeistä suoja-aikavyöhykettä ei huomioida tehomaksun määräytymisperusteissa

Tehomaksun määräytymisperusteissa ei huomioida sähkökatkojen jälkeistä suoja-aikaa. Mahdollisen sähkökatkon jälkeisen ns. takapotkun huomioimista sähkönjakelun laskutuksessa käsitellään erikseen verkkopalveluehtojen seuraavan päivityskierroksen yhteydessä, kun se tulee ajankohtaiseksi.

Vaihtoehtoisten soveltuvien tuotteiden tarjoaminen eri asiakasryhmille sähkömarkkinalain 54 §:n 1. momentin mukaisesti

Kyseisestä sähkömarkkinalain kohdasta ei määrätä tätä soveltamisohjetta koskevalla määräyksellä, vaan verkkoyhtiöiden on noudatettava sähkömarkkinalain 54 §:n 1. momenttia suoraan täyttääkseen lain vaatimukset.

Sähkömarkkinalain 54 §:n 1. momenttia päivitettiin heinäkuussa 2025, jolloin lisättiin alleviivattu kohta: "Jakeluverkonhaltijan on tarjottava jakeluverkkonsa käyttäjille näiden tarpeisiin soveltuvia, aikajaotukseltaan ja hintarakenteeltaan erilaisia sähkönjakelupalvelutuotteita."

Yhtiöiden on siis tarjottava enintään 63 A pääsulakkeen käyttöpaikoille tehomaksuton vaihtoehto. Energiavirasto tulee julkaisemaan erillisen tarkentavan ohjeen tuotteiden määrittämisestä myöhemmin vuoden 2026 aikana.